

帯広市 T様 カナディアンソーラー太陽光発電システム 5.30kw

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間合計	シミュレーション比
年間推定発電量	491	547	687	634	655	568	547	492	486	508	428	423	6466	
2016	567.1727	547.3399	646.0822	640.3959	724.4786	452.4158	467.8238	493.1443	442.9417	625.0771	485.5546	296.5395	6388.9661	98.8%
2017	58.7787	450.6869	817.797	747.6871	662.8948	620.9277	633.9928	447.6766	538.6804	502.0419	517.3228	400.205	6398.6917	99.0%
2018	369.1011	471.814	586.3823	696.6967	676.9908	522.8229	499.1903	476.2297	522.3586	516.449	503.4205	490.7608	6332.2167	97.9%
2019	572.4052	563.4279	647.2895	667.9579	694.2743	514.8731	415.22	458.444	573.8496	468.4722	545.2405	472.6203	6594.0745	102.0%
2020	547.9525	544.3521	731.8897	664.9294	723.5268	522.7428	555.5861	617.4935	366.3543	590.1971	507.0326	578.0327	6950.0896	107.5%
実績平均値	423.082	515.524	685.888	683.533	696.433	526.756	514.363	498.598	488.837	540.447	511.714	447.632	6532.8	101.0%

※推定発電量は積算考慮していない

