

当別町 S様 カナディアンソーラー太陽光発電システム 4.77kw

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年間合計	シミュレーション比
年間推定発電量	352	423	589	570	607	572	540	514	476	421	289	275	5628	
2016	132.2653	216.0007	539.7012	598.3337	675.5613	536.0384	594.857	616.1506	517.7338	372.5047	177.815	145.7937	5122.7554	91.0%
2017	178.7831	326.9781	657.7515	624.8045	629.001	584.6162	606.295	587.2551	562.6727	428.4454	232.9459	145.8999	5565.4484	98.9%
2018	123.9013	228.3605	561.1441	599.9998	638.7965	529.8752	570.3029	477.636	527.6394	453.4548	281.0128	148.79	5140.9133	91.3%
2019	134.2652	211.418	556.7801	731.0757	725.6098	614.5556	545.5559	546.0014	565.9759	466.3575	248.9266	175.3199	5521.8416	98.1%
2020	204.1217	241.0086	612.515	631.1371	642.8154	518.4751	621.5672	568.6197	460.2976	447.2095	198.8068	135.6786	5282.2523	93.9%
実績平均値	154.6673	244.7532	585.5784	637.0702	662.3568	556.7121	587.7156	559.1326	526.8639	433.5944	227.9014	150.2964	5326.6	94.6%

※推定発電量は積雪考慮していない

